

**Динамика технологических нарушений в сетях.**

Макет 51288 Отчет о технологических нарушениях на электростанциях и в сетях

Дата отчетности декабрь 2008 г.

Объект 331001 Курганэнерго (РСК)

**Раздел 1**

Наименование	Код стр.	Количество аварий, всего	Количество аварий в связи с ошибками персонала	Количество инцидентов, всего	Количество инцидентов в связи с ошибками персонала	Недоотпуск электроэнергии (аварии и инциденты), тыс.кВтч	Недоотпуск теплоэнергии (аварии и инциденты), Гкал	Экономический ущерб (аварии и инциденты), тыс. руб
		Гр1	Гр2	Гр3	Гр4	Гр5	Гр6	Гр7
январь	1			3		0.28		22.395
февраль	2			10		14.93		113.932
март	3			3		2.45		5.376
апрель	4			9		3.78		66.270
май	5			13		60.64		469.081
июнь	6			17		45.15		39.714
июль	7			12		25.51		36.361
август	8			11		23.86		49.671
сентябрь	9			13		29.06		1005.572
октябрь	10			4		1.50		10.748
ноябрь	11			5		3.08		1.340
декабрь	12			3		5.98		4.368
Итого за год	13			103		216.22		1824.828