

В соответствии со Стандартом раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства № 24 от 21.01.2004 г. ОАО «Курганэнерго» публикует следующую информацию:

**О сводных данных об аварийных отключениях по границам
территориальных зон ОАО «Курганэнерго»
за 4 квартал 2011 г.**

Дата и время возникновения ТН (местное время)	Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Описание ТН	Причина возникновения технологического нарушения	Недоотпуск, тыс. кВт*час
Октябрь					
01.10.2011 04:42	01.10.2011 10:25	ПС Кодская ВЛ-10 Ключи.	МТЗ, АПВ неусп.	На оп. 33 поврежден изолятор.	1,6
04.10.2011 07:36	04.10.2011 08:50	ВЛ-110 кВ В.Глубокая- Арлагуль	ПС В.Глубокая 110/10 кВ: 1 ст 33, АПВ снято (ВЛ в тупике)	Оп. 18-19 перекрытие проводов птицей.	0,2
13.10.2011 13:18	13.10.2011 14:30	ВЛ-110 Шумиха- Искра- Кирово	ПС 220/110/10 кВ Шумиха: 1 ст.33, АПВ и КУ-неуспешно. ПС 110/35/10 Кирово: 1ст.33, АПВ усп. ПС 110/10 Искра: ДА.	Пролеты опор 37-38 перекрытие провода деревом ф. С (несанкционированн ая рубка).	0,21
28.10.2011 10:12	28.10.2011 10:26	ПС Макушино, В-110 Басковская	2ст 33, АПВ снято	При выводе в ремонт Т-1 ПС Басковская во время производства переключений упала колонка изолятора ОД-110 в сторону 1СШ-110.	0,1
31.10.2011 10:48	31.10.2011 15:03	ВЛ-110 Щучанская - Объектовая- 2	Выпавших блинкеров нет.	Излишняя работа РЗА.	0

Дата и время возникновения ТН (местное время)	Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Описание ТН	Причина возникновения технологического нарушения	Недоотпуск, тыс. кВт*час
31.10.2011 15:35	31.10.2011 15:35	ВЛ-110 Щучанская - Объектовая- 1	АПВ-усп.	Не обнаружена.	0
05.10.2011 14:52	05.10.2011 14:52	ПС Боровская,Л- 1	АПВ-усп.	Неблагоприятные метрологические условия (сильный ветер, дождь).	0
09.10.2011 09:20	09.10.2011 09:20	ПС Макушино, Л-4	АПВ-усп.	Неблагоприятные метрологические условия (сильный ветер, дождь).	0
25.10.2011 16:59	25.10.2011 16:59	ПС Утятская, Л-8	АПВ-усп.	Неблагоприятные метрологические условия (сильный ветер).	0
Ноябрь					
05.11.2011 22:04	05.11.2011 22:30	ПС Иковка Л-9	МТЗ	Неблагоприятные метеоусловия	0,15
05.11.2011 21:32	06.11.2011 00:06	ПС Мальцево ВЛ-10 Ганино.	МТЗ, ТУ н/у.	На оп.№36 повреждение изолятора	0,5
14.11.2011 10:57	14.11.2011 11:24	ВЛ-110 Шумиха- Искра- Кирово	ПС 220/110/10 кВ Шумиха- 2ст.3.3., АПВ- неусп., ПС 110/10 кВ Искра- ДА, ПС 110/35/10 кВ Кирово- 1ст.3.3., АПВ- неусп.	При переключении на ПС Кирово произошло разрушение колонки изоляторов ОД-1-110 ф"А"	0,6
21.11.2011 06:05	21.11.2011 06:05	ПС Утятская,Л-2	АО АПВ усп	неблагоприятные метеоусловия	0
21.11.2011 04:12	21.11.2011 04:12	ПС Боровская,Л-	АО АПВ усп	неблагоприятные погодные условия	0

Дата и время возникновения ТН (местное время)	Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Описание ТН	Причина возникновения технологического нарушения	Недоотпуск, тыс. кВт*час
		2,			
21.11.2011 17:15	21.11.2011 18:40	ПС Аджитарово ВЛ-10 Озерное	КИ	На отпайка на н.п. Покровка сбита опора №5-3 большегрузным автомобилем.	0,20
24.11.2011 08:28	24.11.2011 12:04	ПС Южная ВЛ-10 Коврига.	МТЗ, АПВ, ТУ н/у.	Обрыв провода оп. №118.	1,04
14.11.2011 14:43	14.11.2011 14:45	ВЛ 110 Промышленная- Рябково (тупиковый режим).	РПВ-усп.	Неселективная работа РЗА. Потребители ПС Рябково запитаны в 15-44.	4,60
Декабрь					
04.12.2011 15:46	04.12.2011 16:15	ВЛ-110 Целинная-Пески (тупиковый режим)	ПС 110/35/10 кВ Целинное: МТЗ, 1ст-33, АПВ-откл. (замена БСК), КУ-успешное, ВЛ-110 тупиковая	Неблагоприятные метеоусловия – сильный ветер	0,13
11.12.2011 00:16	11.12.2011 00:16	ВЛ-110 Зауралье-Т-Варгаши-Т	ПС 110/10 Варгаши-Т: АПВ усп., 2 ст. 33; ПС 110/10 Зауралье-Т: АПВ усп., 1 ст. 33.	Неблагоприятные метеоусловия – сильный ветер	0
09.12.2011 18:18	09.12.2011 19:38	ВЛ-110 Катайск-Т - Исетская - Далматово-Т.	ПС 110/10 Катайск-Т: ДЗ 2 з., АПВ усп; ПС 110/10 Далматово-Т: ДЗ 1 з., АПВ	Повр. ввода 110 ф. "С" СМВ-110 в ст. СШ2 на ПС 110/10 Исетская	0

Дата и время возникновения ТН (местное время)	Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Описание ТН	Причина возникновения технологического нарушения	Недоотпуск, тыс. кВт*час
			неусп.		
24.12.2011 23:39	24.12.2011 23:39	ВЛ-110 Зауралье-Т- Варгаши-Т	ПС 110/10 Варгаши-Т: АПВ усп., 2 ст. 33; ПС 110/10 Зауралье-Т: АПВ усп., 1 ст. 33.	Неблагоприятные метеопрогноза – сильный ветер	0
26.12.2011 22:57	26.12.2011 22:57	ВЛ-110 Зауралье-Т- Варгаши-Т	АО, АПВ усп.	Неблагоприятные метеопрогноза – сильный ветер	0
28.12.2011 16:30	28.12.2011 19:55	ВЛ-110 Щучье-т- Западная-1	ПС 110/10 кВ Западная: ВЧБ ВЛ-110 Щучье- т-Западная-1, от 33; АПВ- неуспешно; отк лючили КУ. ПС 110/10 кВ Щучье-т от 33 ВЧБ ВЛ.	При неблагоприятных метеопрогноза произошел обрыв грозозащитного троса в пр. опор №77- 78	0
29.12.2011 01:32		ПС 220/110/10 Щучанская АТ-1	ДЗТ АТ-1, работа АВР СВ-10	Неисправность блока РЗА В-10 АТ-1.	0
28.12.2011 23:19	28.12.2011 23:19	ВЛ-110 Макушино- Басковская	ПС 220/110/10 кВ Макушино: 1 ст. 33, АПВ усп; ВЛ-110 в тупике	Неблагоприятные метеопрогноза – сильный ветер	0
31.12.2011 11:40	31.12.2011 11:40	ПС Утятская Л-1	МТЗ, АПВ усп	Неблагоприятные метеопрогноза – сильный ветер	0